

Voor objecten die voorzien moeten worden van een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet stelt de netbeheerder eisen. Indien het te leveren type Object reeds is goedgekeurd door de Netbeheerders a.d.h.v. de actuele specificaties, wordt dit type Object binnen onderhavige Concessie toegestaan. De geldende specificaties hangen af van het type aansluiting:

- Openbare Verlichting: [“Voorwaarden aansluiten openbare verlichting”](#)
- Onbemeten aansluiting (1x10A): [“Onbemande objecten onbemeten CAM ONB”](#)
- Bemeten aansluiting (t/m 3x80A): [“Onbemande objecten bemeten CAM BEM”](#)

De eisen worden geborgd door middel van een netbeheerderskeuring. Objecten moeten daaruit een goedkeuring ontvangen voordat het object aangesloten mag worden op het openbare elektriciteitsnet.

Bij nieuwe versies van de specificaties als ook bij modificaties draagt Concessiehouder zorg voor de implementatie van de specificaties en goedkeuring door de netbeheerder. Termijnen van implementatie worden in overleg met netbeheerder en Concessieverlener vastgesteld.